



BURMISTRZ MIASTKA

77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1

Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68

www.miastko.pl

e-mail: burmistrz@miastko.pl

Biuro Obsługi
Rady Miejskiej w Miastku

Wpł.
Data 2025-05-13

L.dz. Zał.

Podpis

WLiGP.0003.5.2025.MW

Miastko, 13.05.2025 r.

DOMSWE 2 M
M. OS - ADA 5

**Pani
Mirosława Szopa
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Miastku**

W odpowiedzi na interpelację p. Tomasza Borowskiego z dnia 28.04.2025 r. dotyczącą odorów z kanalizacji sanitarnej w Świeszynie, w załączeniu przedkładam informację Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. w Miastku w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Wolska
Marcelina Wolska


Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) Sekretarz Miastka
- 3) aa.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 3
77-200 Miastko
tel. (59) 857 27 95
fax (59) 857 24 08

L.dz. 248 /2025

URZĄD MIEJSKI w MIASTKU

Wpł. dnia 2025 -05- 13
Nr. pisma 6688
Podpis 

Szanowny Pan

Jerzy Wójtowicz

Burmistrz Miastko

ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

dot.: BR.0003.7.16.2025.WM z dnia 28.04.2025 r.

W nawiązaniu do zapytania wystosowanego przez Radnego Rady Miejskiej w Miastku, Pana Tomasza Borowskiego, dotyczącego udzielenia informacji o funkcjonowaniu systemu kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Świeszyno, gm. Miastko – w zakresie powodów okresowego powstawania i wydostawania się odorów z systemu kanalizacyjnego na terenie przedmiotowej miejscowości, a także zdefiniowania działań zaradczych podejmowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. – informujemy, iż przyczyną opisywanego stanu rzeczy we wskazanej lokalizacji mogą być:

1. Zastoje ścieków w niektórych odcinkach sieci kanalizacyjnej, zwłaszcza w okresach i obszarach charakteryzujących się niższymi przepływami;
2. Awaryjne wyłączenia pracy przepompowni ściekowych tłoczących ścieki z miejscowości Piaszczyzna, Wałdowo oraz Dolsko;
3. Procesy gnilne ścieków, szczególnie w okresach letnich, które intensyfikują emisję siarkowodoru oraz innych związków zapachowych.

Przepompownia ścieków w Świeszynie wykonana została jako „sucha” – pompy zainstalowane są w oddzielnej, suchej komorze, bez bezpośredniego kontaktu z medium. System ten działa w układzie separującym względem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowości Świeszyno. Takie rozwiązanie w istotnym stopniu ogranicza emisję odorów w lokalizacji obiektu, jednak nie eliminuje ich

całkowicie. W obrębie przepompowni znajdują się bowiem otwarte elementy towarzyszące, które – mimo zastosowania filtrów węglowych – mogą być źródłem emisji.

W związku z powyższym Spółka, w ramach działań eksploatacyjnych:

1. Bieżąco i systematycznie kontroluje pracę przepompowni suchej oraz przepompowni sieciowych w miejscowościach: Piaszczyzna, Wałdowo i Dolsko, potwierdzając ich sprawność w warunkach standardowej eksploatacji;
2. Systematycznie wymienia wszystkie podwłazowe wkłady filtrujące z węglem aktywnym w obrębie przepompowni.

Dodatkowo, w roku bieżącym zainstalowano uzupełniające systemy wentylacyjne na terenie przepompowni ścieków w Świeszynie oraz na studni rozprężnej w miejscowości Dolsko.

Ponadto, w okresie maj–lipiec 2025 r. planuje się:

1. Przeprowadzenie inspekcji systemu kanalizacji sanitarnej na odcinkach: Piaszczyzna–Dolsko, Wałdowo–Dolsko, Dolsko–Świeszyno oraz Świeszyno–Miastko, celem sprawdzenia drożności i stanu technicznego sieci;
2. Przeprowadzenie kontroli stężenia siarkowodoru w kanalizacji tłocznej w punktach szczególnie newralgicznych

W odpowiedzi na zgłaszane uciążliwości zostanie również zintensyfikowana częstotliwość przeglądów i czyszczenia sieci na odcinkach szczególnie problematycznych, a także przeprowadzona analiza możliwości wdrożenia dodatkowych urządzeń do bezemisyjnego transportu ścieków.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa sprawa traktowana jest priorytetowo.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż.  ~~Izabela Klasa~~.....

Do wiadomości:

1) a/a,